

Městský úřad Jablunkov

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Dukelská 144, 739 91 JABLUNKOV



MEJAX00304W5

Sp.zn. : 946/2011/ÚPSŘ
Č.j.: MEJA 5451/2011/Si-328
Tel.: 558 340 643
e-mail.: zuzana.sikorova@jablunkov.cz

Jablunkov, dne 31.března 2011

Jiří Byrtus, Alej míru č.p.801, 739 91 Jablunkov

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY č. 60 / 2011

Dne 18.03.2011 podal žadatel Jiří Byrtus, bytem Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby „vrtaná studna“ na pozemku p.č. 2915/1 v katastrálním území Jablunkov.

Stavba obsahuje: vlastní stavbu vrtané studny.

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu zjistil, že výše uvedený záměr i žádost o vydání rozhodnutí splňují požadavky § 95 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), proto rozhodl o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení.

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) a § 84 odst. 1 stavebního zákona, posoudil žádost podle § 86 a § 95 odst. 1 stavebního zákona a podle § 95 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje návrh výroku rozhodnutí:

NÁVRH VÝROKU :

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79, § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve zjednodušeném územním řízení podle § 95 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

„Vrtaná studna“ na pozemku p.č. 2915/1 v katastrálním území Jablunkov.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba vrtané studny bude umístěna v severovýchodní části pozemku p.č. 2915/1 v katastrálním území Jablunkov ve vzdálenosti cca 3 m od společné hranice s p.p.č. 2922 a cca 22 m od hranice pozemku p.č. 2913 vše v katastrálním území Jablunkov tak, jak je zakresleno na připojené situaci v měřítku 1: 430, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude vypracována osobou oprávněnou k projektování vodohospodářských staveb.
3. Řešení jímacího zdroje je navrženo jako domovní studna 275/240mm s PVC-U pažením o průměru 160 mm. Předpokládaná hloubka jímacího vrtu je 6 - 26 m.
4. Příjezd ke stavbě je po stávající místní komunikaci vedoucí po pozemku p.č. 2913 v katastrálním území Jablunkov.
5. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí původci odpadů nakládat v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou obce, se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vše ve znění pozdějších právních předpisů, musí dodržovat veškeré povinnosti původců odpadů, především odpady důsledně třídit, zabezpečit je před nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí a zajistit jejich přednostní využití.
6. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí včetně dodržení ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí.
7. Realizací stavby nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“) je žadatel, tj. Jiří Byrtus, nar. 02.04.1964, bytem Jablunkov č.p. 697, 739 91 Jablunkov.

Upozornění

Námítky účastníků proti zjednodušenému řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů. Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námítky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Účastníci řízení a veřejnost mohou nahlížet do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadě Jablunkov, odboru územního plánování a stavebního řádu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v kanceláři č. 1a).

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí.

Předmětná stavba vyžaduje stavební povolení. O vydání stavebního povolení pro stavbu vrtané studny je nutno požádat u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad.

Zuzana Sikorová
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu

Příloha :

- grafické vyjádření záměru – celková situace stavby

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Jablunkov. Patnáctým dnem po vyvěšení se tato informace považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě informace zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.

Doručí se jednotlivě:

- Žadatel: Jiří Byrtus, Alej míru č.p.801, 739 91 Jablunkov
- MěÚ Jablunkov, odbor OaVV – se žádostí o vyvěšení